

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No.

Dated: 19/03/2025

Certified that the existing building PRAGYAN STHALI (name of the building or premises) at GANGOH ROAD, SAHARANPUR (VILL. UNALI) (address) comprised of 01 basement(s) and 02 (upper floors) owned/occupied by PRAGYAN STHALI (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of PWD (Name of Department/ Govt.) on 19/03/2025 (date of inspection) in the presence of GAURAV SRIVASTAV (MANAGER) (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy upto classes XII (XI/ XII) with effect from 19/03/2025 for a period of 05 years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 19/03/2025 at Saharanpur by

* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal :

Name :

Designation :

Name & Address of Department/ Office:

(Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only)

Note: This certificate should be signed / issued by Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चैकलिस्ट

(ख) माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 12 तक) हेतु चैकलिस्ट

प्रज्ञान स्थली स्कूल

नकुड़ रोड, निकट उनाली, जिला-सहारनपुर

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	निरीक्षण आख्या
भवन की चैक लिस्ट		
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हां
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हां
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	दो मंजिला
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.800 हैक्टेयर (18000 वर्ग मी०) है।	9020 वर्ग मीटर
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.00 मी० खुला स्थान है?	हां
6	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है, कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हां
7	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 फिट है?	हां
8	क्या भवन की छत आर.सी.सी. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हां
9	भवन की दीवारे ईट या पत्थर की सीमेण्ट मसाले से बनी है?	हां
10	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	नहीं
11	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ढंड क्षेत्रों में 3.0 मी०) है।	हां
12	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वारा (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हां
13	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	हां
14	क्या कक्षा में न्यूनतम 2 दरवाजे हैं?	हां
15	क्या कक्षा में दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हां
16	क्या विद्यालय भवन दो मंजिला या अधिक है, तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हां
17	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हां
18	क्या भवन के कक्षों के जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है।	नहीं
19	क्या भवन के कोरीडोर की ऊँचाई न्यूनतम 2400 मिली० है।	हां
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, केरोसीन, कुकिंग गैस, पुराना फर्नीचर, लकड़ी, कोयला, बांस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	हां
21	क्या भवन में रसोई घर में मुख्य भवन में स्थित है?	नहीं
22	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
23	क्या भवन की आन्तरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	निरीक्षण आख्या
भवन की चैक लिस्ट		
	भवन यदि दो मंजिला है, तो :-	
24	(I) क्या भवन में तथा छत पर 5000 लीटर क्षमता का टैंक स्थापित है?	हां
	(II) क्या भवन में बेसेन्ट (200 वर्ग मी० क्षेत्रफल या अधिक) बना है?	हां
25	क्या भवन में विकलांगों हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	हां
26	क्या भवन की सीढ़िया छत पर खुलती हैं?	हां
27	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हां
28	क्या भवन के किसी भी तल की रिहायश क्षमता (Occupancy Load) 4 वर्ग मी० प्रति व्यक्ति से अधिक तो नहीं?	नहीं
29	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	हां
30	क्या 10 वर्ष के उपरान्त भवन निरीक्षण की पुनः आवश्यकता है अथवा नहीं?	नहीं


 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
 सहारनपुर